

Trådløs regulering Villavent-aggregater

Aggregat med CD betjeningspanel - produsert før 08.04.2014

Her må det leveres med:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Kretskort PCU-EC3 | Artikkel nr: 207522 |
| - CD 3 Betjeningspanel | Artikkel nr: 208175 |
| - RS485 Gateway, trådløs mottaker | Artikkel nr: 25130 |
| - Kabel for Gateway | Artikkel nr: 208263 |
| - Ønsket trådløs sender | |

Aggregat med CD 3 betjeningspanel - produsert etter 08.04.2014

Her må det leveres med:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - RS485 Gateway, trådløs mottaker | Artikkel nr: 25130 |
| - Kabel for Gateway | Artikkel nr: 208263 |
| - Ønsket trådløs sender | |

Trådløse sendere:

- | | |
|--|--------------------|
| - SmartDial betjening | Artikkel nr: 25129 |
| - CO ₂ -føler | Artikkel nr: 25126 |
| - Fuktføler | Artikkel nr: 25127 |
| - Inngangsmodul (for trykkvakt, forseringsbryter etc.) | Artikkel nr: 25128 |

05.11.14/AGE