

INFORMASJON SERVICEPARTNER Nr. : 10024

Side: 1 av 1

Sandnes, 14.09.2012

Utstedt av: Tor Erik Einarson

Vedr.: Varslingen "Rotoralarm"

Varslingen "Rotoralarm" tilsier at den roterende varmeveksleren står, mens den egentlig skulle ha vært i drift. Feilmeldingen kan imidlertid være en falsk alarm og funksjonen bør derfor testes før eventuelle tiltak settes i verk. Funksjonen kan enkelt kontrolleres på følgende måte:

- 1) Trekk ut ventilasjonsaggregatets støpsel
- 2) Fjern inspeksjonsluken på aggregatet
- 3) Sett inn støpselet igjen (mens luken er av)
- 4) Vent ca. 15 - 20 sekund, til viftene starter opp. Da skal også den roterende varmeveksleren starte.

4.1) Hvis varmeveksler begynner å rotere: Da kan årsaken til alarmen være at vekslende temperaturer har spilt automatikken et "puss", alternativt kan en av temperaturfølerne i aggregatet ha et måleavvik som i sin tur starter varsling. Registrerte temperaturer kan avleses i "servicemenyen". Flytt markøren til verktøy ikonet og bekreft. Drei på rattet til dobbel pil kommer foran "Funksjoner". Bekreft og drei på rattet til "Analog inngang". Bekreft og notér de 5 avleste verdiene, samt virkelig utetemperatur, før evt. servicepersonell kontaktes:

- 1: SS = Tillufttemperatur (dvs. temperatur på friskluft inn i boligen)
- 2: ETS = Temperatur i avtrekksluften (dvs. avtrekk fra kjøkken og våtrom)
- 3: EHS = Avkasttemperatur (dvs. temperatur i avtrekk etter varmeveksler)
- 4: OT = Overopphetingsvern (skal normalt vise tilnærmet samme temperatur som SS-føler, men et par graders avvik er ikke unormalt)
- 5: FS = Friskluft/uteluft temperatur

Trykk deretter 3 ganger på returknappen for å komme tilbake til "brukermenyen".

4.2) Hvis varmeveksler ikke starter opp: Trekk ut støpselet igjen og sjekk om den røde drivreimen kan ha røket.

Med vennlig hilsen
Systemair AS

Tor Erik Einarson
Produktservice Villavent

Systemair AS

P.b. 293
N-4303 SANDNES
Telefon: + 47 51 96 97 00
Telefax: + 47 51 96 97 99
e-mail: mailbox@systemair.no
Besøksadr.: Luramyreveien 38

P.b. 110, Alnabru
N-0614 OSLO
+ 47 23 05 23 00
+ 47 23 05 23 99
Vollavn 20A

P.b. 11 Kristianborg
N-5822 BERGEN
+ 47 55 27 33 20
+ 47 55 27 33 21
Kanalvn. 119

Fossegrenda 30 B
N-7492 TRONDHEIM
+ 47 73 95 65 60
+ 47 73 95 65 79
Fossegrenda 30 B

Industrivn.
N-2072 DAL
+ 47 63 92 36 50
+ 47 63 92 36 99
Industrivn.

Foretaksreg:
NO 929 387 384 MVA
Bankkonto nr.:
6340 05 08455