

Anmälan reservkraft/ö-drift

Reservkraftsanläggningen eller ö-drifthanläggningen ska vara utförd och uppställd enligt gällande SS 436 40 00 och installerad samt utrustad med de skyddsanordningar som krävs enligt starkströmsföreskrifterna samt energiföretagens tekniska anvisningar, inklusive erforderlig dokumentation. Anläggningsinnehavaren ansvarar för dokumentation gällande position på jordtag samt inhämtning av jordtagsprotokoll från elinstallatör. Vi godtar endast inkoppling av reservkraft och ö-drift som inte påverkar mätutrustningen.

Anläggningsuppgifter

Namn/Företag

Telefonnummer

Anläggnings-ID

Anläggningsadress

Ort

Tekniska uppgifter

Anläggningen ska betjäna (Ex. villan, uppvärmning etc.)

Typ av reservkraft (stationär/mobil)

Kategori reservkraft*

Ev. växelriktarens typbeteckning

Märkdata (kVA) för generator/växelriktare

Enlinjeschema bifogas föransökan**

Ja

Nätbrytarens funktion (ex. auto/manuell, omkopplingstid etc.)

*Anslutning av reservkraft kategori 1-2, ska utföras så att utmatningen till Umeå Energi:s elnät inte kan ske under reservkraftsdrift. För kategori 3 gäller utmatning på elnätet i maximalt 1 sekund.

**Enlinjeschemat ska visa skyddsutrustning, nätbrytarens funktion (ej MCCB brytare ÖVER 63 A) och att 3-polig brytning görs. Jordtagets placering och reservkraftomkopplare ska framgå i enlinjeschemat.

Elinstallationsföretag

Ansvarig elinstallatör

Företag

Telefonnummer