

Système de maintien de pression Varsovie Spire Varsovie, Pologne



Projet

- Système de maintien de pression
- Exploitant : Bilfinger HSG Facility Management Sp. z o.o.

Paramètres de performance

- Puissance : 3.000 MW
- Température : 70 °C / 50 °C
- Pression : 20 bar
- Volumes des installations : env. 15 m³
- Pression d'ouverture soupape sécurité : 23,5 bar

Description des tâches

- Pour fournir une unité de mise sous pression pour un système de pression élevé (bâtiment élevé).
- Il a fallu régler les paramètres individuels des cycles des pompes, les pressions marche/arrêt des pompes, les soupapes, etc.

Solution

- Reflex module hydraulique GH150s
- Reflex unité de commande GS 7,5
- Reflex Variomat Giga GG 1000
- Reflex vases d'expansion à vessie G400, PN25

Objectif atteint

- Maintien de pression pour un bâtiment élevé avec une solution PN25.