

Versorgungszone Amstetten: gesamtes tiefergelegenes Stadtgebiet, Koplarn, Reitbauernsiedlung und Wienerbergsiedlung

Viehdorf, Seisenegg und Winklarn

Wasseruntersuchung vom **11.12.2025**

Bezeichnung	Einheit	Messergebnisse	Parameter gemäß Trinkwasserverordnung	Indikator - Parameterwert
pH-Wert		7,6		6,5 – 9,5
Elekt. Leitfähigkeit	µS/cm	481		2500
Gesamthärte	° dH	15,6		
Carbonathärte	° dH	12,3		
Calcium	mg/l	78		400
Magnesium	mg/l	20		150
Natrium	mg/l	8,9		200
Kalium	mg/l	1,2		50
Nitrat	mg/l	4,9	50	
Chlorid	mg/l	7,9		200
Sulfat	mg/l	56		250
Fluorid	mg/l/	<0,1	1,5	
Pestizide	Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar			
Ausnahmegenehmigung	Es besteht keine Ausnahmegenehmigung			
Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE) in 1 ml				
KBE bei 22 ° C		0		100
KBE bei 37 ° C		0		20
Membranfiltrationsverfahren, Anzahl in 100 ml				
Coliforme Bakterien		0		0
Escherichia coli		0	0	
Enterokokken		0	0	

### Ergänzende Bemerkungen:

Selbstverständlich ist das Trinkwasser in bakteriologischer Hinsicht einwandfrei. Zu Ihrer Sicherheit wird das Trinkwasser wie folgt aufbereitet: Für unser hervorragendes Grund- und Quellwasser ist keine Aufbereitung notwendig. Es werden nur ca. 22 % des Wassers mit einer UV-Desinfektionsanlage (Ultraviolettes Licht) desinfiziert.