

SVGW  
Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



**Zertifikat Nr.: 8107-1041**

**Zertifikatsinhaber:** Nyffenegger Armaturen AG, Leutschenbachstrasse 38, CH-8050 Zürich

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Sicherheitsventile

**Bezeichnung:** UNITOP

**Typen:** 6180-3/4

DN: 20 PN: 10 tmax: 90 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** SVGW ZW112 (01/19), EN1491 (2022)

**Gültigkeit:** 28.02.2028

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**

Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach  
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 28.02.2023

Seite 1 / 2

**Rubrik:** Sicherheitsventile

**Bezeichnung:** UNITOP

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
6180-3/4; Nenneinstelldruck = 6 bar	20	10	90	-	-	-	-	-