

## VAKKUNDIGE PLAATSING EN ONDERHOUD VAN OPVANGBAKKEN.

Alle bedrijven die opvangbakken gebruiken, zijn ook verplicht deze in goede staat te houden. Wij hebben de belangrijkste zaken op een rijtje gezet waarmee u rekening moet houden bij het plaatsen en onderhouden van opvangbakken.



### GEVOLGSCHADE VOORKOMEN: 9 BELANGRIJKE BASISREGELS VOOR PLAATSING VAN OPVANGBAKKEN.

Plaats de opvangbak op een tegen weer en wind beschutte locatie, zodat er geen regenwater in de opvanginrichting terechtkomt.

Plaats de opvangbak alleen op een vlakke, verharde ondergrond.

Kies de opstellocatie zodanig dat de opvangbak niet langdurig aan direct Uv-licht of proceswarmte (>30 °C) wordt blootgesteld.

Plaats de opvangbak zodanig dat de onderkant regelmatig kan worden gecontroleerd en corrosie wordt voorkomen. Platte opvangbakken kunnen met de onderkant op de grond worden geplaatst indien ze afdoende tegen corrosie zijn beschermd.



Onze praktische tip: stalen opvangbakken van DENIOS zijn standaard gegalvaniseerd of gelakt en hierdoor beschermd tegen corrosie.

Bescherm de opvangbak tegen mechanische beschadigingen (bijv. door deze buiten de interne transportwegen op te stellen en/of door botsbescherming te gebruiken).

Bescherm de opvangbak tegen corrosie (houd bijv. voldoende afstand als er gevaar voor contactcorrosie bestaat. Stel de bak niet gedurende langere tijd bloot aan vocht).



Onze praktische tip: DENIOS stalen opvangbakken met kunststof poten.

[WWW.DENIOS.NL/STALEN-OPVANGBAKKEN](http://WWW.DENIOS.NL/STALEN-OPVANGBAKKEN)

Overschrijd nooit het draagvermogen van de opvangbak/het rooster.



Onze praktische tip: Plaats evt. een bord op een duidelijk zichtbare plaats.

Alleen compatibele middelen boven de opvangbak opslaan.

Sla de verpakkingen zodanig op dat de opvangbak goed zichtbaar en een lek eenvoudig kan worden opgespoord.



Onze praktische tip: PE-opvangbakken met geïntegreerde lekindicatie of met het innovatieve SpillGuard®-lekwaarschuwingssysteem van DENIOS.

### OPVANGBAKKEN VAN STAAL

### OPVANGBAKKEN VAN KUNSTSTOF

✓

✓

✓

✓

–

✓

✓

–

✓

✓

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

| DEZE CONTROLEPERIODEN MOETEN WORDEN AANGEHOUDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OPVANGBAKKEN VAN STAAL | OPVANGBAKKEN VAN KUNSTSTOF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <p>Voer regelmatig (tenminste wekelijks) visuele inspecties uit om na te gaan of er vloeistof uit de opgeslagen verpakkingen is gelekt.</p> <p> Onze praktische tip: De frequentie van de inspectie volgt ook altijd uit uw risicobeoordeling. Houd rekening met uw operationele omstandigheden en integreer de visuele inspectie in uw bedieningsinstructies (bijv. een inspectie van de opvangbak aan het begin van elke dienst). Wijs evt. een verantwoordelijke aan. Om tijdig te kunnen reageren bij lekkage van gevaarstoffen, adviseren wij tevens de extra plaatsing van het SpillGuard®-lekkagewaarschuwingssysteem in de opvangbak. Dit is echter geen vervanging voor een persoonlijke visuele inspectie!</p> | ✓                      | ✓                          |
| <p>Controleer door visuele inspectie om de twee jaar de toestand van de opvangbak (ook aan de onderkant) en evt. van het rooster. Het resultaat moet worden gedocumenteerd en op verzoek aan de bevoegde waterautoriteit worden getoond.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                      | —                          |
| <p>Controleer jaarlijks uitvoerig de toestand van de opvangbak door visuele inspectie. Het resultaat moet worden gedocumenteerd en op verzoek aan het instituut voor bouwtechniek (NIB) worden getoond.</p> <p> Onze praktische tip: Maak gebruik van de professionele DENIOS-onderhoudservice voor stalen en kunststof opvangbakken.</p> <p> <a href="http://WWW.DENIOS.NL/DENIOS-SERVICES">WWW.DENIOS.NL/DENIOS-SERVICES</a></p>                                                                                                                                                                                                  | —                      | ✓                          |
| BIJ INSPECTIE/ONDERHOUD MOET HET VOLGENDE IN ACHT WORDEN GENOMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OPVANGBAKKEN VAN STAAL | OPVANGBAKKEN VAN KUNSTSTOF |
| <p>Gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk worden verwijderd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                      | ✓                          |
| <p>Controleer de opvangbak grondig op beschadigingen en mankementen.</p> <p> Onze praktische tip: Controleer ook op tekenen van corrosie. Let op witte vlekken in kunststof opvangbakken, op roestvorming in stalen bakken en bovendien op deuken/lakschade op gelakte bakken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                      | ✓                          |
| <p>Beschadigingen aan de oppervlaktebescherming moeten onmiddellijk worden hersteld om corrosie te voorkomen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                      | —                          |
| <p>Bij vervanging van het rooster mag alleen een rooster van hetzelfde/geschikte draagvermogen en afmetingen worden gebruikt. Het rooster moet voldoende bestand zijn tegen het beoogde opslagmedium.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                      | ✓                          |

## WAT TE DOEN BIJ BESCHADIGINGEN?

Als u constateert dat de functionaliteit van een kunststof opvangbak aanzienlijk minder is, moet u deze volgens de producent specificaties buiten gebruik stellen. Stalen bakken kunnen in het algemeen worden gerepareerd na een beschadiging die hun functionaliteit aantast - ze moeten dan echter door de fabrikant of door een gespecialiseerd bedrijf aan een nieuwe dichtheidscontrole worden onderworpen overeenkomstig de AS6700 Verklaring vloeistofdichte voorziening. Als u de reparatiekosten afzet tegen de kosten van een nieuwe aanschaf, is het meestal veel voordeliger om de oude bak te vervangen door een nieuwe. Bovendien is de periode waarin u met een tussenoplossing moet zorgen voor de veilige opslag van gevaarstoffen veel korter.

## AANVULLENDE INFORMATIE - SNELKOPPELINGEN.

### ONDERHOUD DOOR PROFESSIONALS.

Maak gebruik van de professionele onderhoudservice van DENIOS om het risico op defecten aan uw opvangbakken te minimaliseren en hun duurzaamheid te garanderen. Ons ervaren team werkt volgens de laatste stand van de techniek, inclusief keuringsrapport en -sticker. Naast een professionele visuele inspectie biedt DENIOS een technische keuring aan voor stalen opvangbakken. Wij gebruiken een unieke testmethode voor lasnaden die zelfs de kleinste haarscheurtjes en vervormingen zichtbaar maakt.

 [WWW.DENIOS.NL/DENIOS-SERVICES](http://WWW.DENIOS.NL/DENIOS-SERVICES)



### VERVANGING NODIG? DE PASSENDE PRODUCTEN VINDT U BIJ DENIOS!

Om de veilige opslag van gevaarstoffen te waarborgen, moet een beschadigde opvangbak zo snel mogelijk worden vervangen. Met meer dan 500 modellen biedt DENIOS u het breedste assortiment opvangbakken in Europa.

 [WWW.DENIOS.NL/SHOP](http://WWW.DENIOS.NL/SHOP)



*Deze technische informatie is zorgvuldig opgesteld naar eer en geweten. DENIOS BV kan echter geen enkele garantie of aansprakelijkheid, hetzij contractueel, wederrechtelijk of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en juistheid jegens de lezer of derden aanvaarden. Het gebruik van deze informatie en inhoud voor uw eigen doeleinden of die van derden is derhalve voor uw eigen risico. Neem in ieder geval de lokale en de thans geldende wetgeving in acht.*