

JAK SE STARAT O ZÁCHYTNOU VANU

Všechny firmy, které používají záchytnou vanu, mají povinnost udržovat ji v řádném stavu. Dali jsme dohromady to nejdůležitější, co byste měli vzít v úvahu při údržbě vaší záchytné vany.



JIŽ PŘI UMÍSTĚNÍ ZÁCHYTNÉ VANY DO PROVOZU JE NUTNÉ DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU OHROŽUJÍCÍCH SITUACÍ		ZÁCHYTNÉ VANY Z OCELI	ZÁCHYTNÉ VANY Z PLASTU
Záchytnou vanu umístěte tak, aby byla chráněná před povětrnostními vlivy a nedostala se do ní dešťová voda.		✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Záchytnou vanu umístěte na rovnou, zpevněnou plochu.		✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
místo, na kterém nebude záchytná vana dlouhodobě vystavena přímému UV záření nebo stálé teplotě nad 30 °C.		–	✓ (DIBt)
Záchytnou vanu umístěte tak, aby mohlo být dno pravidelně kontrolováno a aby bylo předcházeno vzniku koroze. Pokud je zajištěná dostatečná ochrana proti korozi, mohou být záchytné vany umístěny celou plochou na podlaze.  Náš tip z praxe: Ocelové záchytné vany z výroby DENIOS jsou ve standardním provedení zinkované nebo lakované, ochrana proti korozi je tak zajištěná.		✓ (StaWaR)	–
Záchytné vany chraňte před manuálním poškozením (např. umístěním mimo vnitropodnikové cesty, nebo pomocí nájezdových ochran).		✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Chraňte záchytnou vanu před korozí (např. dodržujte dostatečnou vzdálenost, pokud hrozí riziko kontaktu s korozí, případně vanu nevystavujte vlhkosti po delší dobu).  Náš tip z praxe: Záchytné vany z oceli s plastovými nožičkami (k dodání pro malé nádoby a 200litrové sudy). WWW.DENIOS.CZ/PLASTOVE-VANY-S-NOZICKAMI		✓ (StaWaR)	–
Nikdy nepřekračujte nosnost záchytné vany či mřížového roštu.  Náš tip z praxe: Štítek s informací o nosnosti by měl být dobře viditelný a čitelný.		✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Na záchytné vaně skladujte pouze takové látky, vůči kterým je materiál záchytné vany odolný.  Náš tip z praxe: Zde naleznete seznam odolností vůči jednotlivým médiím. Dbejte také na zásady společného skladování nebezpečných látek. WWW.DENIOS.CZ/TABULKA-ODOLNOSTI		✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Nádoby skladujte tak, aby bylo vždy vidět na dno vany a případné úkapy uvnitř vany byly snadno patrné.  Náš tip z praxe: DIBt schválené vany na malé nádoby z PE s mřížovým roštem a integrovaným indikátorem míry naplnění. WWW.DENIOS.CZ/ZACHYTNE-VANY-S-INDIKATOREM-NAPLNENI		✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)

KONTROLY JE NUTNÉ PROVÁDĚT V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH	ZÁCHYTNÉ VANY Z OCELI	ZÁCHYTNÉ VANY Z PLASTU
Záchytnou vanu pravidelně vizuálně kontrolovat (alespoň jednou týdně).  Náš tip z praxe: Četnost kontrol byste měli stanovit na základě vyhodnocení rizik. Zařadte vizuální kontrolu záchytných van do provozního řádu (např. kontrola záchytné vany vždy na začátku směny). Určete zodpovědnou osobu. Doporučujeme také umístit náš speciální detektor úniku nebezpečných látek SpillGuard® do Vaší záchytné vany, který Vás bude neprodleně varovat při detekci nebezpečné látky uvnitř záchytné vany. To by však nemělo nahradit pravidelné vizuální kontroly!	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Stav záchytné vany (i spodní strany) a případně mřížového roštu musí být kontrolován každé dva roky, výsledek zaprotokolován a na vyžádání předložen kontrolním úřadům.	✓ (StaWaR)	—
Stav záchytné vany a případně mřížového roštu musí být kontrolován každý rok, výsledek zaprotokolován a na vyžádání předložen kontrolnímu institutu.	—	✓ (DIBt)
PŘI KONTROLE ČI ÚDRŽBĚ JE NUTNÉ	ZÁCHYTNÉ VANY Z OCELI	ZÁCHYTNÉ VANY Z PLASTU
Vytekly kapaliny okamžitě odstranit.  Náš tip: Určitě nepřehlédněte náš článek „7 největších chyb při vyprazdňování záchytných van“. WWW.DENIOS.CZ/VYPRAZDNOVANI-VAN	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Kontrolujte záchytnou vanu, zda není nějakým způsobem poškozená.  Náš tip z praxe: Zkontrolujte, zda nejsou na záchytné vaně známky koroze. U záchytných van z plastu dávejte pozor na bílá místa, u ocelových van na tvorbu koroze a u lakovaných van na tvorbu vypouklín či poškození laku.	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Škody na povrchu musí být obratem odstraněny, aby nedošlo ke vzniku koroze.	✓ (StaWaR)	—
Při výměně mřížového roštu smí být použit pouze mřížový rošt se stejnou nosností a rozměry a s dostatečnou odolností vůči skladované látce.	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)

CO DĚLAT, POKUD KONTROLA UKÁŽE, ŽE ZÁCHYTNÁ VANA JIŽ NENÍ PLNĚ FUNKČNÍ?

Pokud zjistíte, že je funkčnost plastové záchytné vany oslabena, je nutné vyřadit ji z provozu. Záchytné vany z oceli je možné opravit a znovu uvést do provozu, musí být však od výrobce provedena zkouška těsnosti a její provozuschopnost musí odpovídat požadavkům Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Náklady za opravu ocelové záchytné vany však mohou být příliš vysoké a proto doporučujeme z ekonomického hlediska nahradit poškozenou záchytnou vanu zcela novou záchytnou vanou.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ...

3 + 1 KROK KE SPRÁVNÉ ZÁCHYTNÉ VANĚ

Uděláme vaše skladování nebezpečných látek bezpečným! S našimi záchytnými vanami nejen dostojíte svým zákonným povinnostem, ale získáte bezpečné řešení přesně podle vašich potřeb! V tomto článku vám napovíme, jak vhodně vybrat a bez přešlapů!

WWW.DENIOS.CZ/JAK-VYBRAT-ZACHYTNOU-VANU

POŠKOZENÁ ZÁCHYTNÁ VANA? VYMĚŇTE JI!

Abyste byli schopni skladovat nebezpečné látky bezpečně, musíte poškozenou záchytnou vanu co nejdříve vyměnit. U nás si mezi stovkami modelů jistě vyberete záchytnou vanu přesně podle vašich představ!

WWW.DENIOS.CZ/ZACHYTNE-VANY

